

# Zertifikat

## LTW Lotte No. 450 – 459 LED einzelleuchte mit Anschlussleiter

Produktion: LTW GmbH, Ibbenbürener Straße 2, 49504 Lotte

### Produkt: Arbeitsplatzleuchte Serie 450 – 459 LED

Die Leuchten der Serie wurden geprüft nach:

VDE IEC 60598-1:2008 + A11:2009

EN 55015: EN61547

EN 61347-1:208 + A1: 2011 + A2: 2013

EN 61347-2-13: 2014

EN 61547: 209

EN 55015: 2013 +A1: 2015

EN 61000-3-2: 2014: EN 61000-3-3: 2013

EN 62560

EN 620031: 61347

EN 60598: EN 62471

Die Leuchten der Serie 450-459 erfüllen die Auflage der: Schutzklasse I Schutzart IP 20

Die Leuchten 445 – 445 /LED wurden in Ihrem Brandverhalten auf eine Oberflächentemperatur kleiner 60 ° getestet und entspricht der Brandklasse mit dem Kennzeichen MM.

Die Leuchten können daher auch der Einrichtungsgegenstand mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften montiert werden. Die Leuchten werden mit Schutzkleinspannung in Modulbereich betrieben SLV, auf Grundlage der oben genannten Prüfnorm und den Eigenschaften wird das CE-Zeichen vergeben.

LTW Lotte den 01.01.2024



LTW Lotte

Lichttechnisches Werk Lotte GmbH

Ibbenbürener Straße 2

49504 Lotte

Tele 05491-71549

Fax 05491-98194

(Stempel, Unterschrift)

Rainer Foth, Geschäftsführer